

Главное управление образования администрации города Красноярска
Территориальный отдел по Кировскому и Ленинскому районам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 104 комбинированного вида»

ул. Дюнная 16 А, г. Красноярск 660004
Телефон 2-64-83-67 E-mail: mdou104@mail.ru
ОКПО 58799373, ОГРН 1022402059668
ИНН 2462026166 / КПП 246201001

Исх. № 55
16.11.2020г.

Ответ
на представление № ИВ-ОНД-53 от 23.10.2020

В вышеупомянутом представлении указано, что в отношении юридического лица муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 комбинированного вида» (далее МДОУ № 104) в соответствии с распоряжением 24.08.2020г. № 896, подписанным главным государственным инспектором Красноярска по пожарному надзору, была проведена плановая выездная проверка с целью исполнения плана проведения плановых проверок на 2020, размещенного на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

В ходе проверки установлено несоблюдение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме», в помещении МБДОУ № 104, по адресу: г.Красноярск, ул.2-ая Краснофлотская,11,а именно:

-Руководитель учреждения не обеспечил исправное состояние систем установок противопожарной защиты, а именно: система вытяжной противодымной вентиляции находится в неработоспособном состоянии (протокол ФГБУ СЭУ Ф ИПЛ по Красноярскому краю № 292-3-2-2020 от 23.10.2020); п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- Руководителем учреждения не обеспечено устранение поврежденного огнезащитного материала для воздуховодов противодымной вентиляции, а также осуществлена проверка его состояния; п.21 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

В ходе проверки установлено несоблюдение МБДОУ № 104 требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования», а именно на территории, в здании, в помещениях МБДОУ № 104 расположенных по адресу: г.Красноярск, ул.Дюнная,16а:

-из помещений группы расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 104 (пом.19 по техническому паспорту),отсутствует второй эвакуационный выход; п.4 ст.4,п.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 113-ФЗ,п.5.1.3. СП 1.13130.2020, что не противоречит п. 3.12.СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»;

- из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 104 (пом.14 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный выход; п.4 ст.4 п.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.3. СП 1.13130.2020, что не противоречит п.3.12. СНиП II- Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»;

- из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 104 (пом.9 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный выход; п.4ст.4, п.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.3. СП 1.13130.2020, что не противоречит п.3.12. СНиП II- Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»;

- из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ № 104 (пом.4 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный выход; п.4ст.4, п.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.1.3. СП 1.13130.2020, что не противоречит п.3.12. СНиП II- Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»;

В связи с чем, сообщая:

1. По адресу: г.Красноярск, ул.2-ая Краснофлотская,11:

- обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно: система вытяжной противодымной вентиляции;
- на устранение повреждений огнезащитного материала для воздуховодов противодымной вентиляции отправлена заявка на дополнительную потребность финансов для включения в бюджет МБДОУ на 2021год;

2. по адресу: г.Красноярск, ул.Дюнная,16а :

-указанные в постановлении замечания носят капитальный характер и требуют значительных финансовых вложений. МБДОУ, как юридическим лицом, были предприняты все зависящие от него действия:

Средства на приведение помещений детского сада в соответствие с требованиями пожарной безопасности в части обеспечения вторыми эвакуационными выходами включены в проект бюджета на 2021г., а именно на разработку проектно-сметной документации (ПСД). В ходе исполнения бюджета 2020 года будет рассмотрена возможность выделения средств на разработку ПСД и на выполнение строительно-монтажных работ по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности здания МБДОУ. (Справка Главного управления образования администрации г. Красноярска от 13.07.2020г)

Заведующий МБДОУ № 104