

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т. 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписания № 898/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 104 комбинированного вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

далее (МБДОУ № 104)

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярск по пожарному надзору К.Г. Иванова от 24.08.2020 №898, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00 часов до 16.00 часов 10 сентября 2020 года, с 14.00 часов до 16.00 часов 17 сентября 2020 года, с 16.00 часов до 18.00 часов 21 сентября 2020 года, с 17.00 часов до 18.00 часов 23 сентября 2020 года, с 15.00 часов до 16.00 часов 28 сентября 2020 года государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Маргарьяном Анатолием Суреновичем, начальником сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Радишевский Алексей Владимирович инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Старовойтов Андре Владимирович совместно с заведующим МБДОУ № 104 Вохминой Надеждой Фёдоровной завхозом Семёновой Ольгой Анатольевной проведена плановая выездная проверка МБДОУ № 104, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край г. Красноярск, ул. . 2-ая Краснофлотская, 11.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
898/1/1.	Руководитель учреждения не обеспечил	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О	01.10.202

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
	исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно: система вытяжной противодымной вентиляции находится в неработоспособном состоянии (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю №292-3-2-2020 от 23.0.2020) (п. 23.2 проверочного листа Ф1.1)	противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	
898/1/2.	Руководителем учреждения не обеспечено устранение повреждений огнезащитного материала для воздуховодов противодымной вентиляции, а также не осуществлена проверка его состояния (п. 129.2, 130 проверочного листа Ф1.1)	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.10.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности и установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;


руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Красноярска  
по пожарному надзору Маргарян А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«28» сентября 2020 года

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

заведующий МБДОУ № 104 Вохмина Надежда Фёдоровна  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2020 года

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19