

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049  
Телефон/факс: 8(391)275-16-45  
E-mail: oss@mchs.krsk.ru

Заведующему МБДОУ №104

ул. Дюнная, 16а  
г. Красноярск, 660004

23.10 2020 г. № 115-ОКР-53

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причины и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору

Сурен

(Указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении №1077/1078 от «23» октября 2020 года, возбужденное государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору, по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении заведующей МБДОУ №104

(Указывается наименование юридического лица, должностное лицо или гражданин)

Установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно:

На основании статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с распоряжением о проведении плановой от 24.08.2020 №898 год подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору К.И. Ивановым, в период с 14.00 часов до 16.00 часов 10 сентября 2020 года, с 14.00 часов до 16.00 часов 17 сентября 2020 года, с 16.00 часов до 18.00 часов 21 сентября 2020 года, с 17.00 часов до 18.00 часов 23 сентября 2020 года, с 15.00 часов до 16.00 часов 28 сентября 2020 года проведена плановая выездная проверка с целью исполнения плана проведения плановых проверок на 2020 год, размещенного на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по адресу: 24.mchs.gov.ru; контроля соблюдения требований пожарной безопасности, изложенных в проверочных листах (списках контрольных вопросов) утвержденных приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261, в помещениях муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 104 комбинированного вида» (далее - МБДОУ № 104), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Краснофлотская, 11.

В ходе проверки в 12 ч. 00 мин. «12» октября 2020 года непосредственно установлено несоблюдение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «о противопожарном режиме», в помещениях МБДОУ № 104, по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Краснофлотская, 11, а именно:

- Руководитель учреждения не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно: система вытяжной противодымной вентиляции находится



неработоспособном состоянии (протокол ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю №292-2-2020 от 23.0.2020); п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

- Руководителем учреждения не обеспечено устранение повреждений огнезащитного материала для воздуховодов противодымной вентиляции, а также не осуществлена проверка его состояния; п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

На основании статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с распоряжением о проведении плановой от 24.08.2020 №896 года, подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору К.Г. Ивановым, в период с 10.00 часов до 12.00 часов 10 сентября 2020 года, с 16.00 часов до 18.00 часов 17 сентября 2020 года, с 14.00 часов до 16.00 часов 21 сентября 2020 года, с 15.00 часов до 16.00 часов 23 сентября 2020 года, с 15.00 часов до 16.00 часов 28 сентября 2020 года проведена плановая выездная проверка с целью исполнения плана проведения плановых проверок на 2020 год, размещенного на официальном сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по адресу: 24.mchs.gov.ru; контроля соблюдения требований пожарной безопасности, изложенных в проверочных листах (списках контрольных вопросов), утвержденных приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261, в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104 комбинированного вида» (далее - МБДОУ № 104), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Дюнная, 16а.

В ходе проверки в 12 ч. 00 мин. «12» октября 2020 года непосредственно установлено несоблюдение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования», в здании и помещениях МБДОУ №104, по адресу: г. Красноярск, ул. Дюнная, 16а, а именно:

- из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ №104 (пом. 19 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный выход; п. 4 ст. 4, п.1. ст. 81 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.3. СП 1.13130.2020, что не противоречит п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»;

- из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ №104 (пом. 14 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный выход; п. 4 ст. 4, п.1. ст. 81 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.3. СП 1.13130.2020, что не противоречит п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»;

- из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ №104 (пом. 9 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный выход; п. 4 ст. 4, п.1. ст. 81 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.3. СП 1.13130.2020, что не противоречит п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования»;

- из помещений группы, расположенной на втором этаже здания МБДОУ №104 (пом. 4 по техническому паспорту), отсутствует второй эвакуационный выход; п. 4 ст. 4, п.1. ст. 81 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.3. СП 1.13130.2020, что не противоречит п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли сады. Нормы проектирования».

за что предусмотрена административная ответственность частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

(указывается место совершения административного правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены и сведения о правонарушении)

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании статьи 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.



Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внес:  
Государственный инспектор  
г. Красноярска  
по пожарному надзору Маргарян А.С.



Представление получил

*Инициалы*  
Инициалы, Ф.И.О.

13 10 2020 года